



KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

V Olomouci dne 25. 10. 2021

Č.j.: KHSOC/50124/2021/OC/HOK

Sp. značka: KHSOC/44076/2021

Počet listů/příloh: 2/1

Účastník řízení:

Obec Suchonice

Suchonice 29

783 57 Tršice

V zastoupení:

ENVI - HELP s.r.o.

Dvořákova 488

751 01 Tovačov

ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, jako správní úřad věcně a místně příslušný, podle § 82 odst. 1, 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), v řízení podle § 3c odst. 6 tohoto zákona, ve věci schválení návrhu provozního řádu, vydává toto

rozhodnutí:

návrh provozního řádu studny na pozemku parc. č. 477/1 k.ú. Suchonice zásobující pitnou vodou pohostinství, mateřskou školu a 9 rodinných domů v obci Suchonice, včetně „Posouzení rizik“, vyhotovený a předložený dne 9. 9. 2021, právnickou osobou: ENVI – Help s.r.o., Dvořákova 488, 751 01 Tovačov, IČO: 28609522, na základě plné moci ze dne 1. 4. 2021 udělené provozovatelem vodovodu právnickou osobou: Obec Suchonice, se sídlem Suchonice 29, Tršice, IČO: 44936362, zdejšímu správnímu úřadu

se schvaluje.

Odůvodnění:

Dne 9. 9. 2021 byla podána na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“), žádost o schválení návrhu provozního řádu studny na pozemku parc. č. 477/1 k.ú. Suchonice zásobující pitnou vodou pohostinství, mateřskou školu a 9 rodinných domů v obci Suchonice, včetně „Posouzení rizik“ vyhotovený a předložený dne 9. 9. 2021, právnickou osobou: ENVI – Help s.r.o., Dvořákova 488, 751 01 Tovačov, IČO: 28609522 (dále jen „návrh provozního řádu“).

Po prostudování návrhu provozního řádu byl podatel vyzván k jeho doplnění výzvou KHS č. j.: KHSOC/44076/2020/OC/HOK ze dne 5. 10. 2021, a to ve lhůtě do 30 dní ode dne doručení této výzvy. Do doby doplnění návrhu provozního řádu bylo správní řízení přerušeno.

Návrh provozního řádu byl doplněn pod č.j.: KHSOC/50124/2021/OC/HOK dne 12. 10. 2021.

Návrh provozního řádu obsahoval náležitosti stanovené v § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku stanoveno.

Z předloženého návrhu provozního řádu vyplývá:

1. Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o vydání povolení k nakládání s vodami spočívající v odběru podzemních vod z kopané studny umístěné na pozemku parc.č. 477/1, k.ú. Suchonice, vydané Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství, Hynaisova 10, Olomouc pod č.j.: SMOI/ŽP/55/14436/2007/Zv ze dne 23. 1. 2009, využití – pitná voda – MŠ, pohostinství, 9 RD.
2. Předpokládaný počet obyvatel zásobované oblasti je 30 a objem rozváděné vody v zásobované oblasti je do 10 m³/den.
3. Voda nebude upravována, pro případnou nárazovou dezinfekci je navrhován přípravek určený k dezinfekci pitné vody s účinnou látkou např. chlornan sodný. Užití dezinfekčního přípravku bude dle návodu na etiketě výrobku.
4. Kvalita pitné vody je ověřována v souladu s § 4 odst. 5 přílohy č. 4 a 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a to 1 x za rok kráceným rozbořem a 1 x za 2 roky úplným rozbořem.
5. Trvalá místa odběrů vzorků pitné vody: mateřská škola Suchonice, Suchonice 46.
6. Jako náhradní zásobování pitnou vodou je určena cisterna nebo balená voda.

KHS upozorňuje, že:

1. v případě zjištění látek neupravených vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, bude provozovatelem vodovodu postupováno tak, jak určí KHS dle § 4 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., včetně provádění rozborů vzorků vody.
2. provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu je povinen, dle § 3c odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provozní řád průběžně přezkoumávat a aktualizovat a vždy při změně podmínek provozu předkládat návrh změn ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; pokud nedochází ke změně provozního řádu, je povinen předkládat provozní řád ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nejméně jednou za 5 let.
3. K úpravě a dezinfekci vody mohou být používány pouze vodárenské technologie a chemické látky a chemické směsi určené k úpravě vody na pitnou vodou s odkazem na § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 13 a § 14 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

4. Chemické látky a směsi používané k úpravě vody musí být oznámeny s odkazem na § 13 odst. 3 a § 14 zákona č. 324/2016 Sb., zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů, nebo povoleny dle čl. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.

Dle § 100 zákona č. 258/2000 Sb., je osoba, která má povinnost vypracovat provozní řád, povinna seznámit s ním své zaměstnance a další osoby, které pracují na stejném pracovišti a zajistit a kontrolovat jeho dodržování.

Při svém rozhodování vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující doklady:

1. žádost doručená na KHS dne 9. 9. 2021, č.j. KHSOC/44076/2021/OC/HOK,
2. návrh provozního řádu studny na pozemku parc. č. 477/1 k.ú. Suchonice zásobující pitnou vodou pohostinství, mateřskou školu a 9 rodinných domů v obci Suchonice, včetně „Posouzení rizik“, vyhotovený a předložený dne 9. 9. 2021, zpracovatelem: ENVI – Help s.r.o., Dvořákova 488, Tovačov, IČO: 28609522
3. výzva k doplnění návrhu provozního řádu a usnesení o přerušení řízení č.j.: KHSOC/44076/2021/OC/HOK ze dne 5. 10. 2021
4. doplnění návrhu provozního řádu doručené na KHS dne 12. 10. 2021 pod č.j.: KHSOC/50124/2021/OC/HOK
5. Rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s vodami vydané Magistrátem města Olomouce, odborem životního prostředí, oddělením vodního hospodářství, Hynaisova 10, Olomouc pod č.j.: SMOI/ŽP/55/14436/2007/Zv ze dne 23. 1. 2009
6. Plná moc ze dne 1. 4. 2021

Poučení:

Podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení, a to na Ministerstvo zdravotnictví České republiky v Praze, podáním na Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc.



Ing. Barbora Nechvátalová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

1. KHS – spis (schválený provozní řád)
2. ENVI – Help s.r.o., Dvořákova 488, 751 01 Tovačov (schválený provozní řád) - doporučeně do vlastních rukou